

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

PRO MONTÁŽ DČS

- přívod elektrické energie jištěný 16A/400V (motorový) z domovního rozvaděče ke skříni ovládací automatiky (kabel CYKY 5 x 2,5 mm²);
- revize elektropřívodu;
- nika pro uchycení skříňe ovládací automatiky;
- chránička kabelů KOPOFLEX DN_{min.} 50 mm délka max. 8 m položená mezi čerpací šachtou a nikou pro uchycení ovládací automatiky s drátem uvnitř pro protažení kabelů;
- v terénu osazená, vyčištěná vodotěsná šachta (např. plastová) o průměru min. 80 cm (max. 1,0 m) s poklopem, která je určená pro styk s odpadní vodou. Vstupní komínek o vnitřním průměru 60 cm může být s ohledem na možnost údržby a oprav max. 25 cm vysoký;
- do stěny šachty vodotěsně provedené zaústění gravitační přípojky umístěné min. 1,0 m nade dnem čerpací šachty;
- do stěny šachty vodotěsně a **kolmo** k ní provedené zaústění tlakové přípojky PE Ø 40.

POZNÁMKA:

Další informace Vám podáme na tel. čísle 499 432 341, příp. 603 269 677